



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001

ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г.

«Утверждаю»
Руководитель Органа инспекции
Черкасская Т.С.

Экспертное заключение

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований
питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения
адрес осуществления деятельности: Саратовская область, с. Тепловка, ул.
Советская, колонка
(протокол лабораторных исследований (испытаний) № 10470 В от 03.07.2023г.)

№ 6908

Дата 18.07.2023

Саратов
2023г.

Эксперт предупрежден об ответственности, предусмотренной ст. 19.26 КоАП за дачу заведомо ложного заключения и заявляет об отсутствии личной заинтересованности в результатах экспертизы и отсутствии иных ситуаций, создающих угрозу беспристрастности и независимости при проведении оценки соответствия

Карат

(подпись)

Каратышов

(расшифровка подписи)

14.07.2023

(дата)

1. Место проведения экспертизы: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д.69
2. Время (дата) проведения экспертизы: 14.07.2023г.
3. Основание для проведения инспекции: договор №241 от 02.02.2023г.
4. Вопросы, стоящие перед экспертом: соответствие требованиям нормативных документов.
5. Сведения об эксперте: врач по общей гигиене отделения коммунальной гигиены отдела обеспечения санитарного надзора Каратышов Александр Константинович, высшее медицинское образование (СГМУ им. В.И. Разумовского), диплом специалиста № 106404 0025838 от 23.06.2016г., диплом о профессиональной подготовке регистрационный № 3774 от 26.05.2018г.), стаж работы по специальности — 5 лет. Пройдена аккредитация по специальности «Общая гигиена» (протокол заседания центральной аккредитационной комиссии №124 от 05.07.2022 г.).
6. Перечень документов(материалов), представленных в распоряжение эксперта: протокол лабораторных исследований (испытаний) № 10465 В от 03.07.2023г., выполненный аккредитованным ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510360).
7. Содержание и результаты экспертизы: проба питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения отобрана и доставлена заявителем заявителя. Результаты исследований распространяются только на объем представленной пробы.

Исследования проведены на 5 микробиологических показателей: ОМЧ при температуре 37 °С, ОКБ, E.Coli, энтерококки, колифаги.

При проведении лабораторных исследований: ОМЧ при температуре 37 °С составили - 4 КОЕ в 1 мл при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл, ОКБ, Escherichia coli, колифаги, энтерококки не обнаружены.

Вывод (заключение): результаты исследований пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной по адресу: Саратовская область, д. Тепловка, ул. Советская, колонка соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 — 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
тел. 8 (8452) 39-38-76

Карат

Каратышов А.К.

Код документа	Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» № 13 от 18.01.2022
Код формуляра	П.50.001


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

Наименование испытательной лаборатории

Адрес юридического лица
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Адрес лаборатории/ место осуществления деятельности
410031 г. Саратов, ул. Большая Горная, 69
Телефон (8452) 39-39-93, факс (8452) 39-39-45
Адрес электронной почты fbuz@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964
ИНН 6450606762/КПП 645001001

Аттестат аккредитации
(Уникальный номер записи об аккредитации РАЛ)
№ РОСС RU. 0001.510360
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
01.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ (ИЛ), заведующий отделением
приема образцов отдела работы с заказчиком,
врач по общей гигиене

Е. Е. Анисимова
Дата утверждения и выдачи 03 июля 2023 года



МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 10470 В

от 03 июля 2023 года

1 Наименование, юридический адрес, фактический адрес и контактные данные заказчика
ООО «Ресурс Стандарт-С», юр. адрес: 412587, Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, д. 27, факт. адрес: 410533, Саратовская область, г. Саратов, с. Шевыревка, ул. Центральная, д. 58, тел. 89378183795

2 Наименование/идентификация объекта испытаний (пробы, образца) Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения

3 Дата и время отбора пробы (образца) 30.06.2023г 12.30

4 Дата и время доставки/ получения пробы (образца) 30.06.2023г 13-25

5 Цель отбора договор № 241 от 02.02.2023г

6 Наименование (юридический и фактический адрес) объекта, где производился отбор пробы (образца) Саратовская обл., с. Тепловка, ул. Советская, кол.

7 Код пробы (образца) 262315323вб/3

8 Изготовитель –

Наименование, адрес (юридический и фактический), фирма, предприятие, организация, страна, регион, город, улица, дом и т.д.)

9 Дата изготовления -
Тара, упаковка -

Номер партии -
Объем партии -

10 НД (нормативная документация) на метод отбора, план отбора Информация об испытуемом(ых) образце(образцах), отборе и условиях транспортировки предоставлена заказчиком. Испытательный центр не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком

11 Условия транспортирования Автотранспорт, изотермический контейнер

12 Условия хранения -

13 Дополнительные сведения На соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21

14 Примечание Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу (образец)

15 Лицо ответственное за оформление данного протокола  С.Е. Кабдулова
Подпись И.О. Фамилия

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ (ИЛ). Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, условия транспортировки, информацию, предоставленную Заказчиком в документах на отбор проб.

Наименование пробы (образца) Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Наименование структурного подразделения, проводившего исследования (испытания)
 бактериологическое отделение микробиологической лаборатории отдела лабораторного дела
 Даты проведения лабораторных исследований 30.06.2023-02.07.2023
 Регистрационный номер № 36738

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бактериологические

Бактериологические, вирусологические, паразитологические, молекулярно-биологические и т.д. Нужно указать.

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Документы, устанавливающие методы исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число при температуре 37° С	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изменение 1) МУК 4.2.3690-21 (изменение 2), п. 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изменение 1) МУК 4.2.3690-21 (изменение 2), п. 8.2
3	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 с изменениями МУК 4.2.2793-10 (изменение 1) МУК 4.2.3691-21 (изменение 2), МУК 4.2.3721-21 (изменение 3),
5	Колифаги	не обнаружено (0)	отсутствие	БОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изменение 1) МУК 4.2.3690-21 (изменение 2), п. 8.5

Дополнительная информация:

1 Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения, испытательного и вспомогательного оборудования, тип, марка, заводской номер; для ГСО – наименование и номер в Госреестре СО:

- термостат ТС 1/80СПУ, заводской № 011902977;
- термостат ТС 1/80СПУ, заводской № 21606.

2 Особые условия испытания, необходимые для интерпретации результатов в соответствии с применяемым методом – условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.

3 Дополнения, отклонения, исключения из метода (методики) –

4 В соответствии с МУК 4.2.3690-21 «Изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» слова «Общие колиформные бактерии (ОКБ)» заменить (читать) словами «Общие (обобщенные) колиформные бактерии».

МУК 4.2.3721 - 21 «Изменения № 3 в МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов».

Исследования проводили:

Должность	Фамилия И.О.
Врач-бактериолог	Зайцева Л.А..

Ответственный(е) за результативную часть протокола

Врач-бактериолог
Должность

Подпись

Л.А. Зайцева
И.О. Фамилия

Конец протокола